

## 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海平兰新能源销售有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市宝山区呼兰路 505 号 2 幢 102 室 (505-102 室)		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	平兰加注站于 2017 年通过建设工程消防验收，当时站内设有 30m <sup>3</sup> 双层储罐 2 座，站房和罩棚各 1 座，双泵四枪加注机 2 台。后加注站进行了双层管道改造，将埋地钢制管道全部更换为复合管道，其中加油管道更换为双层。2021 年二期续建新增罩棚 1 座、加注岛 1 座、加注机 2 台（二期续建项目新增部分因安全三同时相关手续不齐全，不在本次取证评价范围内）。加注站内储罐总容积为 60m <sup>3</sup> ，加注站等级为三级。设置有卸料、加注油气回收。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	吕志江	S011032000110201000532	化工机械
		王正	1800000000300630	电气
		林凡	1800000000300582	自动化
		张明	S011032000110191000491	安全
评价现场	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	杜荣泽
	报告编制人	胡玮	报告审核人	杨守亚
评价结论	现场勘验人员	胡玮、林凡		
	现场勘验时间	2024.3.15	现场勘验图像影像	(查看照片)
审批结果	加注站可申请危险化学品经营许可证重新申请。			
审批结果	审批部门	宝山区应急管理局	审批通过时间	2024.6.7

加注站位于上海市宝山区呼兰路 505 号 2 幢 102 室（505-102 室）。东侧为虎林路（城市道路次干路），路对面有架空通信线；南侧为呼兰路（城市道路次干路），呼兰路靠近加注站一侧有架空电力线和架空通信线；西侧为加注站出口道路，道路南侧及北侧为停车场（车位小于 200 个，三类保护物），再往北是新星驾校练车场地。



该加注站周边环境情况如下。





西侧 出口及停车场



北侧 停车场

项目组人员第一次去现场照片：

